

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заинтересованным  
организациям

«ТВЕРСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА»  
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

(ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького)

170100, г. Тверь, Свободный пер., 28

Тел./факс.(4822) 34-55-01, тел.(4822) 34-39-14

E-mail: lbr@tverlib.ru <http://www.tverlib.ru>

*19.12.2016 № 02 53/293*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ЗАПРОС

на предоставление ценовой информации

**Заказчик:** Администрация ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького

**Наименование закупки:** оказание услуг по техническому обслуживанию в 2017 году систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и охранного видеонаблюдения, смонтированных в здании ГБУК ТОУНБ им. А.М. Горького

**Место предоставления закупки:** г. Тверь, Свободный пер., д. 28

**Период закупки:** с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

**Описание объекта закупки:**

- плановое (регламентированное по РД 25.883-88): техническое обслуживание ТСО в объеме регламента №1 должно проводиться не реже 2-х раз в месяц.

- неплановое (не исключает планового выполнения регламентных работ).

Регламент № 1 комплекса ТСО предусматривает выполнение следующих основных работ:

- регламент № 1 шлейфов сигнализации;

- регламент № 1 извещателей;

- регламент № 1 приборов приемно-контрольных (ППК), устройств объектовых систем передачи извещений (СПИ), приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности комплекса ТСО совместно с СПИ;

- измерение электрических параметров комплексов ТСО с обязательной регистрацией в журнале регистрации по техническому обслуживанию.

Регламент № 2 комплекса ТСО предусматривает выполнение следующих основных работ:

- регламент № 2 шлейфов сигнализации;

- регламент № 2 извещателей;

- регламент № 2 ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности комплекса ТСО совместно с СПИ, с обязательной записью в журнале регистрации по техническому обслуживанию.

Объем выполненных регламентных работ должен в обязательном порядке фиксироваться в журнале регистрации по техническому обслуживанию.

Неплановое техническое обслуживание ТСО должно проводиться:

- устройств СПИ и приборов-сигнализаторов, - при возникновении сбоев в работе аппаратуры, когда их причина не может быть устранена проведением регламентов №1 и № 2;

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме не менее объема регламента № 1;
- при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на ТСО неблагоприятных климатических или производственных условий проводятся работы в объеме регламента № 2;
- при поступлении заявки заказчика.

Исполнитель должен осуществлять круглосуточный приём и выполнение заявок Заказчика на выявление причин неисправностей и восстановление работоспособности СТО. Прибытие представителя Исполнителя на объект должно обеспечиваться не позднее чем через 3 (три) часа после получения заявки, при этом Исполнитель принимает меры к устранению неисправностей СТО в кратчайшие сроки, при невозможности – устраняет неисправность в дополнительно согласованный сторонами срок.

Объемы, содержание и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию ТСО определяются технической документацией на оборудование.

В стоимость закупки необходимо включить уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата осуществляется по факту закупки с отсрочкой платежа до 30 календарных дней. Контракт будет заключен в соответствии с ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд».

Срок предоставления информации до 30 декабря 2016 г.

по адресу: г. Тверь, Свободный пер., д. 28, тел./факс (4822) 34-39-73, e-mail: aho@tverlib.ru

*Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечёт возникновения никаких обязанностей у заказчика.*

Зам. директора



Чернышова Н.А.